

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

26.03.26 № 16/03-602

На _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

О нерешённых вопросах

УМ-70 ОАО «трест №15 «Спецстрой» выражает обеспокоенность рядом нерешённых вопросов по завершению комплекса работ по объекту 22.010.1. «Жилая многоквартирная застройка в границах Просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства», а именно:

1. Невозможность наладки систем РЗА и ТЛМ в связи с несоответствием объёма телесигнализации проекту (письмо УСРП ОАО «Стройтрест №1» от 25.03.2026г. №1-10/7-776 прилагается);
2. В связи с реконструкцией ПС «Зелёный луг» необходимо вносить корректировку в проект по изменению уставок РЗА на ф.111 и ф.211 (письмо РУП «Минскэнерго» от 17.03.2026г. №12мк5605-2182 прилагается).

С учётом изложенного, завершение полного комплекса работ в установленные Договором сроки без решения указанных вопросов не представляется возможным.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Петрукович 375-83-45





Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

25.03.2026 № 1-10/7-766
на № _____ ад _____

Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

Копия: Первому заместителю
директора - главному инженеру
Жминько И.И.

О выявленных замечаниях

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ПСН объем телесигнализации не соответствует проекту 22.010.1.18-ТЛМ. Необходимое количество сигналов 6 (Лист 9 проекта 22.010.1.18-ТЛМ), в шкафу 1 сигнал.

2. Для окончательной проверки правильности показаний состояния оборудования в шкафу ШОТ(зав. номер 2000-2025.312-1.1) необходимо заменить резисторы 2 шт., в рамках гарантийных обязательств.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний.

Заместитель начальника

А.И. Бык

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

14.03.2026 № 12/МКС/06-2182
На № 26/31 ад 13.03.2026

Директору
ООО «Энекслаб»
Гутырчику П.А.
e-mail: enexlab@gmail.com

О допуске персонала

Ставим Вас в известность, что расчет уставок РЗА на ф.111 и ф.211 ПС «Зеленый луг» в соответствии с проектом №22.010.1.00-РЗ «Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости-ул. Волгоградскакой ул. Кедышко в г.Минске» был выполнен до реконструкции ПС «Зеленый луг».

Изменение уставок РЗА на ф.111 и ф.211 ПС «Зеленый луг» необходимо выполнить в соответствии с новым проектом «Реконструкция ПС 110/10кВ «Зеленый луг» по ул. Севастопольская, 110, 110/1 в г. Минске».

Первый заместитель директора -
главный инженер, исполняющий
обязанности директора



А.В.Шибяев