



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСП ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и
сантехнических работ**
(УВСП ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270-54-23
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 02.04.2026 № 430
на № _____ ад _____

УКС Мингорисполкома

Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лашу А.А.

УП Минскпроект

УВСП ОАО «Стройтрест №1» просит выдать проектное решение по объекту *«Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «б-я городская клиническая больница» по ул. Уральской., 5 в г. Минске»:*

1.Трубопровод системы К1-1 на отметке -4,500 в осях 10-11 Н-Р (необходимо предусмотреть лоток ж/б в разделе КЖ);

2.Стояка К1-29 ось Ж-И 10-11 (в одной ниже по проекту идет стояк К1-29 и стояк вентиляции В-92);

3.Стояка К 1-25, В1-1,Т3-1 оси К-И 10-11 (в одной ниже по проекту идет стояк К1-25, В1-1,Т3-1 и стояки вентиляции В19,В16,В17);

4.Стояки Т3-1.2,В1-1.2,К1-26 (в разделе КЖ предусмотрено отверстие 200х200 в перекрытиях, необходимо 200х400) оси КЖ 10-11.

5.Стояки К1-27, Т3-1.3, В1-1.3 в осях И-Т 10-11 (в разделе КТ предусмотрено отверстие 200х200 в перекрытиях, необходимо 200х400);

6.Стояки Т3-1.5, В1-1.5, Т4-1, В1-1.6 в осях М-Л 10-11 (в местах прохода этих стояков в проекте идет также система вентиляции В30, К1);

7.В помещении 5.033 этаж 5 опуск от умывальника К1 попадает на балку нижерасположенного этажа;

8.стояков В1-3, Т3-3, К1-04, К1-16, К2-3 в осях 16-17 ПН (нет возможности их расположить согласно проекта в запроектированные ниши раздела АР этаж 1-б);

9.Стойка Т4-2 оси 11-12 К-М (нет возможности выполнить проектное решение, идет наложение на стояки вентиляции);

10.Стойка Т3-1.5, В1-1.5 оси 10-11 Л-М (нет возможности выполнить проектное решение, идет наложение на стояки вентиляции).

Начальник УВСП
ОАО «Стройтрест №1»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

А.И.Стригельский