

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае
прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by



Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трэст Мінскпрамстрой»
(Государственное предприятие
«Трэст Мінскпрамстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,
г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@minskpromstroy.by
http://www.minskpromstroy.by

03.04.2026 № 1-25/2262

на № _____ ад _____

УП "УКС Мингорисполкома"

О корректировке ПСД

Государственное предприятие «Трэст Мінскпрамстрой» по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» настоящим сообщает, что в ходе производства электромонтажных работ по перекладке сетей наружного освещения (шифр проекта 23.029-ЭК) были выявлены следующие замечания к проектно-сметной документации:

1. В локальных сметах №1020 и №102 не учтена стоимость кабеля АВБШв 4*25-0,66 в количестве 70 м (согласно спецификации 23.029-ЭК.СО лист 4).

2. Опора наружного освещения №4 при переносе согласно проектному решению на новое место будет расположена рядом с существующей опорой наружного освещения (расстояния между опорами приблизительно 8 м). Кроме того, в месте установки на глубине 40 см находится бетонная плита не установленного размера. Просим рассмотреть возможность демонтажа опоры без дальнейшего применения на данном объекте.

Прошу рассмотреть и направить в проектную организацию для корректировки ПСД.

Заместитель начальника ПТО

Д.А. Герливанов