



ОКПО 01279429
УНП 100345625



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

03.04.2026 № 799
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О корректировке ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» просит выдать проектное решение по объекту
«Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического
корпусов учреждения здравоохранения «б-я городская клиническая больница» по
ул. Уральской.,5 в г. Минске»:

- 1.Трубопровод системы К1-1 на отметке -4,500 в осях 10-11 Н-Р (необходимо предусмотреть лоток ж/б в разделе КЖ);
- 2.Стояка К1-29 ось Ж-И 10-11 (в одной ниже по проекту идет стояк К1-29 и стояк вентиляции В-92);
- 3.Стояка К 1-25, В1-1,Т3-1 оси К-И 10-11 (в одной ниже по проекту идет стояк К1-25, В1-1,Т3-1 и стояки вентиляции В19,В16,В17);
- 4.Стояки Т3-1.2,В1-1.2,К1-26 (в разделе КЖ предусмотрено отверстие 200х200 в перекрытиях, необходимо 200х400) оси КЖ 10-11.
- 5.Стояки К1-27, Т3-1.3, В1-1.3 в осях И-Т 10-11 (в разделе КТ предусмотрено отверстие 200х200 в перекрытиях, необходимо 200х400);
- 6.Стояки Т3-1.5, В1-1.5, Т4-1, В1-1.6 в осях М-Л 10-11 (в местах прохода этих стояков в проекте идет также система вентиляции В30, К1);
- 7.В помещении 5.033 этаж 5 опуск от умывальника К1 попадает на балку нижерасположенного этажа;
- 8.стояков В1-3, Т3-3, К1-04, К1-16, К2-3 в осях 16-17 ПН (нет возможности их расположить согласно проекту в запроектированные ниши раздела АР этаж 1-6);

9. Стояка Т4-2 оси 11-12 К-М (нет возможности выполнить проектное решение, идет наложение на стояки вентиляции);

10. Стояка Т3-1.5, В1-1.5 оси 10-11 Л-М (нет возможности выполнить проектное решение, идет наложение на стояки вентиляции).

«Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской., 5 в г. Минске».

Главный инженер СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



Повод Д.В.