



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ**  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

03.04.2026 № 7-10/6-861

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ**  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я.Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос.  
Восточный»

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что при проверке направленной в наш адрес измененной проектно-сметной документации были выявлены следующие недостатки:

Согласно строительных норм улучшенная штукатурка включает в себя нанесение обрызга, грунта, накрывочного слоя и затирку поверхности. В составе работ расценок на улучшенную штукатурку стен Е15-279-8, Е15-279-10, сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен Е15-296-3 и сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков Е15-296-4 отсутствует затирка поверхностей.

Просим Вас внести изменения в сметную документацию и:

- добавить к вышеупомянутым расценкам следующую: Е15-288-1 «Затирка поверхности улучшенной штукатурки стен и экранов лоджий вручную».
- заменить расценки по сплошному выравниванию на Е15-64-1 «Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) известковым раствором» и Е15-64-2 «Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором».

Также согласно строительных норм улучшенная штукатурка предусматривает среднюю общую толщину слоя 15 мм, тогда как в смете заложено 12,5 мм. В связи с этим происходит перерасход штукатурной смеси. Просим также добавить увеличение толщины слоя до 15 мм.

Заместитель начальника

УСР ОАО «Стройтрест №1»

А.М. Кривда