

Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201
Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВY2X
e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Исх. № 433 от 08.04.2026г.

КУП «УКС Мингорисполкома»

ЗАО «ПМК-55» по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №446 г. Минска» по улице Плеханова, 54»**, сообщает следующее, после проведения мероприятия технического характера сотрудниками Ленинского РОЧС, было выявлено несоответствие дверных проемов пожарным нормам РБ.

Просим внести изменения в ПСД для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.

1 Замена дверных блоков лестничных клеток:

- поз. 14 (ДВ5 ПГ 21-10 П – 8 шт.) на комбинированные деревянные (ДВ5 КГ 21-10п – 8шт.);
- поз. 15 (ДВ5 ПГ 21-10 ЛП – 9 шт.) на комбинированные деревянные (ДВ5 КГ 21-10 ЛП – 9шт.);
- поз. 53 (ДВ3 ПГ 21-9 П – 3 шт.) на комбинированные деревянные (ДВ5 КГ 21-9 П – 3шт.);
- поз. 54 (ДВ3 ПГ 21-9 ЛП – 2 шт.) на комбинированные деревянные (ДВ5 кг 21-9 ЛП – 2 шт.);

Счет на двери прилагается.

2 Необходимо расширение 27 проемов с ширины 910 мм., до ширины 1000 мм. для возможности дальнейшего монтажа пластиковых дверей.

Объем работ:

- резка кирпичных проемов – 58м.п.;
- демонтаж кирпичных перегородок – 0,77 м³;
- погрузка строительных отходов – 0,77 м³;

- перевозка отходов 25 км – 1,85 т;
- стоимость утилизации – 1,85 т.

Заместитель директора
по производству



Д.Я. Колосовский

Колосовский Д.Я.
37529 7640552

