

08.04.2026 г. № 1478  
На 318-14/432/Т от 03.04.2026 г.

УП «УКС Мингорисполкома»

В ответ на ваше письмо 318-14/432/Т от 03.04.2026 г., сообщаем, что гарантийные обязательства ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» распространяются на сохранение целостности смотровых колодцев и чистоты магистральных трубопроводов. При этом характер повреждений трубы свидетельствует о том, что продавливание трубы произошло сверху инородным предметом. Предполагаемой причиной таких повреждений может быть наличие мусора в обратной засыпке сети, что говорит о несоблюдении технологии производства работ по монтажу НПВХ трубопроводов.

На данном участке глубина прокладки сети К1 составляет около 3-х метров до низа трубы. По следу прокладки сети подрядной организацией ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» выполнялись работы по устройству дорожного покрытия. Для устройства дорожного полотна выполнялась выемка грунта на глубину не более 0,5 м. Соответственно, при выполнении данных работ исключено повреждение трубопровода НПВХ проложенного на глубине 3-х метров.

Для выяснения причин повреждения трубы, а также для осмотра качества выполненных работ по обратной засыпке сети, 13.04.2026 г. планируется проведение работ по раскопке данного участка. Просим направить вашего представителя 13.04.2026г. с 9.00 до 18.00 на объект для фиксации выявленных нарушений и составления дефектного акта.

Начальник управления строительства



А. В. Коврик

Александр Вайтюховский  
+375293084500