

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВPSB30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВPSB30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

18.04.2022 № 17-03/638
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировки ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.16.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемой №1 от ул. Проектируемой №2 до ул. Проектируемой №10 в г. Минске» на листе НВК 3.2 на участке сетей хозяйственно-бытовой канализации от К1.21 до К1.20 укладывается футляр ПЭ 560х21,4 протяженностью 35 м под проезжую часть улицы, а на профиле НВК 46 футляр не учтен.

Просим Вас внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09

