

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

15.04.2016 № 14-03/642
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что при производстве работ по прокладке сети хоз.-бытовой канализации на участке К50 – К53, входящий в состав проектной документации объекта 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь», а именно при устройстве монолитной камеры К52 происходит постоянный вывал грунта со стороны ул. Луговой, что влечёт за собой возможность обрушения существующей сети хоз.-бытовой канализации из труб железобетонных диаметром 400мм в котлован. Обрушение грунта происходит по причине сложных геологических условий, а именно нескольких горизонтов грунтовых вод, расположенных на разных уровнях. Согласно проектной документации вышеуказанного объекта строительство хоз.-бытовой канализации на данном участке должно быть выполнено после переключения существующей на вновь построенную КНС26а. (Фотографии прилагаются)

Просим Вас откорректировать проектно-сметную документацию в части устройства дополнительного крепления траншеи хоз.-бытовой канализации, либо предусмотреть иные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия производства строительно-монтажных работ.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09







