

ДВА «ГАРРАМАЎТАДАР МГВК»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»



(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»)

220099, г. Мінск, вул. Казінца, 7а
тэл/факс. 355-75-14, тэл. бух. 364-79-58
р/р.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтар банкаўскіх паслуг №527 (ЦБП №527)
ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНН 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МГИК»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Ремавтадор Окцябрьскага
района г. Мінска»

(Государственное предприятие
«Ремавтадор Окцябрьскага
района г. Мінска»)

220099, г. Мінск, ул. Казінца, 7а
тел/факс. 355-75-14, тел. бух. 364-79-58
р/с.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтр банкаўскіх паслуг №527 (ЦБУ №527)
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНП 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

14.04.2026 № 07-17/668
На _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ул. Советская, д.17
220030, г.Минск

ООО «Производственно-
маркетинговый центр»

Об устранении недостатков

Государственное предприятие «Ремавтадор Окцябрьскага района г.Мінска» сообщаем, что в ходе проведенного обследования сетей дождевой канализации, построенных в рамках строительства объекта: Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23», выявлены следующие недостатки:

- не выполнены пункты ТУ №5, 8, 9;
- не выполнен №6 частично (отсутствует тактильная плитка);
- не выполнена герметизация трубы в колодцах;
- люки не окрашены;
- наличие строительного мусора в колодцах;
- не демонтирована, согласно проекту, труба 180 ПВХ;
- сломана обойма люка.

На основании изложенного, просим:

1. Организовать и выполнить работы по устранению всех перечисленных недостатков.
2. По завершении работ обеспечить приемку их результатов с выездом на место представителя нашего предприятия.

Контактное лицо для согласования приемки работ: производитель работ – Рисовец Евгений Владимирович, тел. +375 (29) 555-25-81.

Приложения: на 10 л. в 1 экз. фото дефектов.

Заместитель директора по ИРиСВ

Т.Ю.Вильчевская