

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял « Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/р ВУ68ВPSВ30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1
ААТ «Сбер Банк»,
ВІС ВPSВВУ2Х

УНП 100290987, АКПА 01279547

16.04. 2026 г. № 762
На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал « Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/с ВУ68ВPSВ30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС ВPSВВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Ректору
Белорусского национального
Технического университета
Харитончику С.В.

Первому заместителю
Директора - главному
инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Заместителю главного инженера
по капитальному строительству,
исполняющему обязанности
первого заместителя генерального
директора-главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Арутюняну А.В.

В ответ на письмо №01-19/833 от 04.02.2026г., по объекту:
«Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального
технического университета», сообщаем, что исправлена кабельная линия
наружного освещения и восстановлено напряжение в помещениях №019, 020,
021, 022.

Приложение: Справка.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Справка

Выдана филиалу СУ-120 ОАО «Стройтрест №4», о том, что проходили ремонтные работы по устранению следующих дефектов:

1. Неисправность кабельной линии наружного освещения.
2. Отсутствие напряжения в подвальном помещении № 019, 020, 021, 022.

Замечания устранены, претензий не имею.

Заведующий общежитием №19



И.А. Лыкова

Дата 15.04.2016