

**Мінскае рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства электраэнергетыкі  
«МІНСКЭНЕРГА»  
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ**

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000  
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



**Минское республиканское унитарное  
предприятие электроэнергетики  
«МИНСКЭНЕРГО»  
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ**

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000  
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18

16.04.2026 № 09/3605-3110  
На № 18-10/3064 ад 10.04.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О предоставлении исходных  
данных д. Колодищи

Сообщаем, что действующей нормативной документацией выдача технического задания на прокладку кабеля телемеханики филиалом «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» не предусматривается.

Проектирование объекта «Магистральные инженерные сети и сооружения жилого комплекса в районе деревни Колодищи Минского района» вести в соответствии с ТКП 609-2017 «Автоматизация распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ» и ТКП 211-2010 «Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования».

Заместитель директора  
по капитальному строительству

А.Н.Королев