

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ  
АДМІНІСТРАЦЫІ ПЕРШАМАЙСКАГА  
РАЁНА Г.МІНСКА

Дзяржаўная  
ўстанова адукацыі  
«Дзіцячы сад № 588 г. Мінска»

вул.50 гадоў Пабеды,17А, 220056, г.Мінск

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО  
РАЙОНА Г.МИНСКА

Государственное  
учреждение образования  
«Детский сад №588 г. Минска»

ул. 50 лет Победы, 17А, 220056, г.Минск

15.04.2026 № 33  
на № \_\_\_\_\_

Начальнику УП  
«УКС Мингорисполкома»

Администрация ГУО «Детский сад № 588 г. Минска» обращается к Вам с просьбой о проведении выездного совещания на базе учреждения образования, так как выявлены дефекты и неисправности оборудования: некоторые модели светильников при выключенном электричестве постоянно мигают (спортивный зал, универсальный зал, гр. №6, гр. №1 светильник не горит), отсутствует светильник в туалете гр. №2; туалет возле бассейна в нерабочем состоянии, так как течет вода в подвал между плитами, большинство технических унитазов так же протекают; в туалете гр. №7 на полу скапливается вода из-за протечки крыши, имеются подтеки на потолке и стене; желтые следы от протекания на потолке в музыкальном зале и ресурсной гр. №7; в гр. № 2,3,6,7 бойлеры размещены близко к мойке, что затрудняет возможность повесить сушилки для посуды; линолеум на 2 и 3 этаже имеет большое загрязнение, требует замены; в гр. № 9,10 не светятся таблички «ВЫХОД»; не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения (рекомендации № 164 по устранению выявленных нарушений инспекции по пожарному надзору прилагаются); отсутствуют защитные экраны на батареях, гр. № 10 (спальня) – 1 шт., гр. № 5 (спальня) – 1 шт., в холле первого этажа – 2 шт., один не соответствует размерам; имеются сколы на стекле входных дверей, в универсальном зале; не работает духовка на пищеблоке; в некоторых прямках стоит вода, при входе в теплоузел так же собирается вода, и затекает непосредственно в данное помещение; не устранены до конца вздутия паркетной доски в некоторых помещениях, группах; в тамбуре гр. № 3 вмятина в двери; имеются вопросы касательно плохо закрепленных наличников дверей, в некоторых дверях групп, кабинетов не функционируют замки; не закрыт плиткой на полу электрический кабель возле кабинета хоз. кладовой и в моечной гр. № 7, что является нарушением техники безопасности. На территории детского сада требуют замены некоторые