

**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ**



**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ**

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

16.04.2026 № 10/3605-3133
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

**О выявленных несоответствиях
в ПСД**

В рамках реализации объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ Береговая» сообщаем о выявленных несоответствиях проектной документации, указанных в письме подрядной строительной организации (прилагается).

Просим в максимально сжатые сроки внести соответствующие изменения в проектную документацию и передать ее в филиал «Минские кабельные сети».

Приложение: на 1л. в 1экз.


Заместитель директора
по капитальному строительству

А.Н.Королев

10 Субботинт-029-700-23-45

1) Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной подписью

ООО «ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО»
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 37, каб. 8
IBAN: BY41PJCB30120137861000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101 г. Минск, пр-т.
Победителей, 125 BIC: PJCBVY2X
УНП 190399181 ОКПО 37582511
тел+375(17)201-41-61, тел +375(17)369-56-26
т/ф +375 (17) 205-86-26, тел +375 (44)751-56-48



«PROMSTROYELEKTRO» LTD
37 Lynkova str, off. 8, Minsk, 220124
IBAN: BY41PJCB30120137861000000933
«Priorbank» JSC br.101
125 Pobediteley av., Minsk BIC: PJCBVY2X
UNP 190399181 ОКПО 37582511
tel+375(17)201-41-61, tel +375(17)369-56-26
t/f +375 (17) 205-86-26, tel +375 (44)751-56-48



ИСХ №04/458-2026 от «08» апреля 2026г.

Заместителю главного инженера
«RIKO, celovite tehnološke rešitve,
d.o.o.»
Терещуку А.В.

В рамках реализации объекта строительства: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». ПС «Береговая» согласно контракта № № R01-1347/20250828_PSE от 28.08.2025 ООО «ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО» сообщает Вам, что в процессе анализа проектной документации по разделу 16148-1-061-23-ЭП4 изм.1 (РУП «Белэнергосетьпроект») было выявлено несоответствие количества элементов кабеленесущих систем и материалов на отметке -3,800 учтенных спецификацией и необходимых для сборки узлов кабельных конструкций.

В связи с этим просим Вас внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию и выдать со штампом «К производству работ» в срок до 16.04.2026.

Так же обращаем Ваше внимание, что предположительный срок изготовления элементов кабеленесущих систем составляет не менее 45 рабочих дней.

Заместитель директора
по энергетическому строительству

Тудейко А.М.

Исп. Шебеко Р.С.
+37598152916
Shebeko7@yandex.ru