

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Цэнтр развіцця малога бізнесу №745
г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
УНП 1001236748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Центр развития малого бизнеса №745
г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

14.04 2026 № 864

Начальнику филиала «СУ-13»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Перадзе М.О.

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» являясь субподрядчиком на объекте «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» сообщает, что при приемке объекта представителем пожарной инспекции было выдано требование о необходимости установки противопожарных муфт по всей площади технического подполья.

Разделом проектной документации (см. раздел 20.003.0.20-20-ВК) монтаж противопожарных муфт предусмотрен только в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями.

На основании изложенного выше просим Вас во избежание срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию кратчайшие сроки уточнить необходимость установки муфт противопожарных и при необходимости внести соответствующие корректировки в ПСД.

Заместитель начальника-главный инженер

А.В.Чурило

Пархомик
+375295243991

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

