

Адкрытае акцыянернае таварыства
"ІНСТЫТУТ"МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ"
(ААТ"ІНСТЫТУТ"МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ")

Открытое акционерное общество
"ИНСТИТУТ"МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
(ОАО"ИНСТИТУТ"МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ")



вул. Калектарная, 20а, 220004, г. Мінск,
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,
office@mgr.by, www.mgr.by.
УНП 600013280

ул. Коллекторная, 20а, 220004, г. Минск,
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,
office@mgr.by, www.mgr.by.
УНП 600013280

IBAN BY74BLBB30120600013280001001
ЦБП №538 ААТ "Белинвестбанк", г. Минск, BIC BLBBBY2X

IBAN BY74BLBB30120600013280001001
ЦБУ №538 ОАО "Белинвестбанк", г. Минск, BIC BLBBBY2X

МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ

17.04.2026 № 10-06/483
На № 18-13/4437Т от 13.04.2026

КУП «УКС «Мингорисполкома»

[О проектировании объекта]

ОАО «ИНСТИТУТ «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» рассмотрел Ваше обращение № 18-13/4437Т от 13.04.2026 «о возможности установки металлического дверного блока» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Административное здание в квартале №23».

В соответствии с требованием ТКП 249-2010 «Здания и помещения органов внутренних дел Республики Беларусь. Правила проектирования», п.5, п.п 5.3.2. - дверь входа в помещения ИВС и ЦИП, размещаемых совместно с зданиями ОВД, а также в здание медицинского вытрезвителя должна быть металлической, снабженной обычным врезным и электрозамком (с кнопкой открытия двери, размещенной у дежурного по ИВС, ЦИП или медицинскому вытрезвителю), а также врезным оптическим смотровым глазком, средствами охранной сигнализации на открытие, дополнительно укрепляться металлической решеткой с накладным замком. Также сообщаем, что при разработке и согласовании проектной документации требование по установке двери со стороны Октябрьского РУВД г. Минска не выдвигалось.

ОАО «ИНСТИТУТ «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» считает возможным внести изменения в проектную документацию в части организации проема с установкой металлической двери и подключением всех необходимым систем.

Главный инженер

С.С. Карпов