



Закрытое акцыянернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 488 от 17.04.2026г.

**Первому заместителю
директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.**

Уважаемый Игорь Иванович!

ЗАО «ПМК-55» по объекту «**Микрорайон Лошица–8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану**» сообщает, что в соответствии с ранее выданными проектными решениями было произведено замещение несущего грунта с устройством песчаной подушки раздел КЖО проекта, однако данного решения с учетом характеристик, залегающего ниже подошвы фундамента, грунта недостаточно и требуется дополнительное проектное решение с последующим испытанием грунтов и песчаных подушек.

На основании вышеизложенного просим Вас поручить разработчику проекта доработать проектное решение, а также руководствуясь статьей 100 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности приостановить строительство объекта с 27.04.2026 по 27.05.2026г в связи с выявлением недостатков проектной документации.

С уважением,
Директор
Бартось А.Г.
37529 1559233



Черменская К.Н.