



№ 960-26 24.04.2026

На №1-6/390 от 17.04.2026

**ООО "МОНОЛИТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ №23"**

Республики Беларусь, 220006 Минск,  
Белорусская, 17

Электронный адрес: [msu-23mps@mail.ru](mailto:msu-23mps@mail.ru)

Копия

**УП «УКС Мингорисполкома»**

Республики Беларусь, 220030,  
г. Минск, ул. Советская, 17

Электронный адрес: [mail@uks.by](mailto:mail@uks.by)

Телефон: 8 (017) 200-70-93

Факс: 8 (017) 328-58-30

*О предоставлении информации*

ООО «НикаПроект» в ответ на Ваше письмо от 17.04.2026 №1-6/390 по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 5 очередь строительства** сообщает следующие.

Предложенные к замене для устройства противопожарной вентиляции клапана дымоудаления Сигмавент-120-НЗ(С)-700×500-SVE(330)-Кк и Сигмавент-120-НЗ(С)-650×550-SVE(330)-Кк в комплекте с декоративными решетками по своим техническим характеристикам соответствуют принятым в разработанной ООО «НикаПроект» проектной документации и могут быть применены для вышеуказанного объекта при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

Принимая во внимание требования абзаца 3 п.4.6 СН 1.02.02-2023 "Состав и содержание проектной документации" ООО «НикаПроект» не видит необходимости внесения изменений в проектную документацию в части замены предлагаемых клапанов дымоудаления.

В соответствии с пунктами 35, 36 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008г. № 1476 "Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, проектной документации" внесение изменений в проектную документацию производится по предложению заказчика проектной документации.

Главный инженер проекта

М.И.Працудо