



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

25.04.2026 № 996

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

ОАО «Институт Белгоспроект»

О замечаниях по ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по строительству объекта: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

СУ-94 просит рассмотреть и внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию по замечаниям и предложениям, изложенным в письме СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» (прилагается).

Приложения:

1. Копия письма СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» от 23.04.2026 № 02/537 на 1л.

Объект: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лаш



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»
(БУ-4 ААТ «Будтрэст № 1»)

вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 14 44, факс (017) 284 90
55, сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by
IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

23.04.2026 № 02/537

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 14 44, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Главному инженеру СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Поводу Д.В.

Копия: Заместителю главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

О корректировке ПСД

По объекту *«Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей»* имеются следующие замечания:

1. ЛС №41 «Разборка покрытия для прокладки внеплощадочных сетей» согласно проекту 6.24-ГП л.13 демонтаж асфальтобетонного покрытия выполняется штробами, поэтому необходимо включить резку асфальтобетонного покрытия (при прокладке ТС и Др ТО 1,01км., К2 – 30м., К1 – 15м., В1 – 30м.);
2. ЛС №163 «Тепловая сеть»:
 - 2.1. не включены работы по гидравлическим испытаниям трубопровода;
 - 2.2. отсутствуют работы по промывке без дезинфекции трубопровода;
3. Детали отмопок по чертежам КР (6.24-06-КР л.5, 6.24-07-КР л.3, 6.24-05-КР л.3) не соответствуют типам 7,8, разработанным в проекте 6.24-ГП л.6,7.

Просим направить письмо Заказчику для корректировки проектно-сметной документации.

Главный инженер

А.С. Панченко