

Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама



Установа аховы здароўя
«41-я гарадская паліклініка»

вул. Лейтэнанта Кіжаватава, 5А 220065, г. Мінск
тэл./факс (017)
Р/с ВУ45АКВВ3604000000438000000, УНП 193935496
ЦБП №510 ААТ «ААБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х

Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«41-я городская поликлиника»

ул. Лейтенанта Кижеватова, 5А 220065, г. Минск
тел./факс (017)
Р/с ВУ45АКВВ3604000000438000000, УНП 193935496
ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВУ2Х

28.04.2026 № 01-5/71
на № _____ от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Письмо

Учреждение здравоохранения «41-я городская поликлиника» просит вас в рамках гарантийного обслуживания произвести ремонт трубопровода системы приточной вентиляции в вентиляционной камере.

Приложение: дефектный акт № 24-04-2026 на 1 л.

Главный врач

И.Г.Гончарова

УП «Городская аварийная служба»
(наименование организации)

Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер УП «Городская
аварийная служба»
Ковшик А.В.
«24» апреля 2026 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 24-04-2026

Комиссия в составе:
председателя комиссии начальник УКОЗиС
(должность)

Пац К.Г.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии инженер-теплотехник УКОЗиС
(должность)
Представитель УЗ №41
(должность)

Зайцев В.Л.
(фамилия, инициалы)

Андреев С.А.
(фамилия, инициалы)

в рамках договора на ТО-73 от 25.02.2025г. провела обследование внутренних инженерных сетей на объекте:

УЗ «41-я городская поликлиника» по адресу г. Минск, ул. Л.Кижеватова, 5А
(наименование объекта)

Выявлены следующие неисправности:

Течь трубопровода системы приточной вентиляции в вентиляционной камере. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

На основании договора №ТО-73 от 25.02.2025г., данный вид работ не входит в рамки технического обслуживания, смета не составляется.

Председателя комиссии
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Пац К.Г.

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Зайцев В.Л.
(фамилия, инициалы)

Андреев С.А.
(фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Замена участка трубопровода системы приточной вентиляции в вентиляционной камере	м.п.	0,5	Ду 50мм

Составил инженер-теплотехник
(должность)

Зайцев В.Л.
(подпись)

Зайцев В.Л.

« 24 » апреля 2026г