

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

29.04.2016 № 14-03/426
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что при изучении проектной документации объекта 21.70.16.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемой №1 от ул. Проектируемой № 2 до ул. Проектируемой №10 в г.Минске. 2 очередь строительства» было выявлено, что в точке пересечения водопроводов на участке В1.10-В1.11 и В3.2(3.2.1)-В3(3.1) высотные отметки низа трубы находятся на одном уровне.

Просим внести корректировку в проектно-сметную документацию.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09

