

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска



Будаўнічае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)



ФІЛІЯЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»

Администрация Заводского района
г. Минска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415

тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.

р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул. Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020

E-mail: su25@minskpromstroy.by

от «29» 04 2026 г., № 04-1665

на № _____ от « _____ »

УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал СУ25 государственного предприятия «Трест Минскпромстрой», подрядчик на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 5-ая очередь строительства», просит внести изменение в сметную документацию в части:

1. Проектом 81-ПП/22-02-АР л.8 указано:

Тип отделки 2.1,2.5 «Защитно-отделочная штукатурка, цементно-известковая, М50, F100 с фактурой «камешковая», белая, для наружных работ (НВ), растворная смесь сухая (РСС), крупнозернистая (зерно 2,0),

Тип отделки 2.2,2.4: «Штукатурка защитно-отделочная для наружных работ (Н), полимерная(П), с, дисперсия(Д), крупнозернистая, с фактурой «камешковая», F100, V1-V2, W3 СТБ EN 1062 по пигментированной грунтовке

Согласно п.4.3.8.2. ТТК 100299864.155-20 «На устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений»: «Растворную смесь декоративной штукатурки наносят на основании при помощи терки из нержавеющей стали. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя, затем при помощи пластиковой терки, мехового или поролонового валика формируют фактуру штукатурки, т.е. все операции нанесения происходят вручную.

Локальной сметой №108 п.56,77 расценкой E26-128-2 «Нанесение защитно-отделочных мелкозернистых (тонкодисперсных 0,315 мм) штукатурок на фасады механизированным способом с нанесением фактуры» не предусмотрено ручное нанесение крупнозернистых составов с формированием фактуры.

На основании вышеизложенного просим заменить расценку E26-128-2 на E26-126-6 «Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с люлек», которая соответствует требованиям проекта и ТТК.

Директор
Филиала СУ25 государственного предприятия
«Трест Минскпромстрой»

П.В.Пастушок

ПТО
+375 17 3568876