

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
«УПРАУЛЕННЕ МЕХАΝІЗАЦЫЇ №79»  
(ААТ «УМ №79»)**

вул. Сяліцкага, д. 27А, 220075, г.Мінск  
тэл./факс +375 17 374 47 23  
www.um79.by, e-mail: info@um79.by  
р/р ВУ86BELB30121600420700226000  
ААТ «Банк БелВЭБ» пр-т Пераможцаў, 29  
г.Мінск код BELBBY2X  
УНП 100090613, АКПА 012792575000



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №79»  
(ОАО «УМ №79»)**

ул. Селицкого, д. 27А, 220075, г.Минск,  
тел./факс +375 17 374 47 23  
www.um79.by, e-mail: info@um79.by  
р/с ВУ86BELB30121600420700226000  
ОАО «Банк БелВЭБ» пр-т Победителей, 29  
г. Минск, код BELBBY2X  
УНП 100090613, ОКПО 012792575000

17.04.2026 № 1123  
На № 1-9/855 ад 16.04.2026

Начальнику СУ-19  
«Стройтрест №1»

О проекте фундамента башенного крана

В ответ на Ваш запрос от 16.04.2026 №1-9/855 ОАО «УМ №79» не подтверждает возможность установки башенного крана SOIMA SGT 7018 TL на естественное уплотненное основание (паговые плиты) ввиду высоких нагрузок, передаваемых вышеуказанным краном на основание (фундамент). Практика установки вышеуказанной модели башенного крана, в необходимом для Вашего объекта исполнении (высота, длина стрелы) показала, что для его установки и безопасной эксплуатации требуется железобетонный фундамент, выполненный по проекту, разработанному проектной организацией, имеющей соответствующую аттестацию.

Для разработки проекта основания (фундамента), направляем в Ваш адрес информацию завода-изготовителя вышеуказанного крана в части нагрузок, передаваемых краном на фундамент в зависимости от его высоты.

В числе прочего сообщаем, что готовы содействовать в данном вопросе, в случае необходимости.

Приложение:

1. Нагрузки на фундамент башенного крана SOIMA SGT 7018 TL на 1 л. в 1 экз.

Директор

А.А. Щуцкий

Пинкус Н.И.  
(44) 5225283

