



Заместителю директора –  
УП «Мингорисполкома»  
Насертдинов И.А.  
г.Минск 220030 ул.Советская,17  
тел.3285830

На Ваши письма № 18-15/4288Т от 01.04.2026г., № 18-15/4537Т от 17.04.2026г о выдаче акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по объекту «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая, 3-я очередь строительства. Проект застройки. 2 очередь строительства (1ый пусковой комплекс)» сообщаем, что акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон по данному объекту будет выдан после устранения следующих замечаний:

1. Предоставления откорректированной схемы 10кВ в соответствии с ТУ;
2. Оборудование ТП-1655, ТП-1656 не соответствует п.8 ТУ-применены ячейки с вакуумными выключателями;
3. Предоставления информации от производителя ИБП о возможности расположения прибора на боковой поверхности;
4. Несоответствие марки КЛ-10кВ секционных и трансформаторных переключателей проектным;
5. Предоставить принципиальную электрическую схему сети 0,4кВ ТП-1656 (ТП-11 по г/п);
6. Предоставить схему принципиальную распределительную сети ШНО;
7. Предоставить ЭФИ на ВУ ШНО.

Начальник РЭС-5

С.М.Мартинчик