



ОКПО 01279429/5003
УНП 100345587



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 16
(БУ №16 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by



IBAN: BY79BPSB30121026850179330000
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Незалежнасці, 32А-1, 220005, г. Мінск

08.05.2026 № 1-7/1099

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 16
(СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 260 36 30, факс (017) 260 36 30,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su16@trest1.by

IBAN: BY79BPSB30121026850179330000
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Независимости, 32А-1, 220005, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

КУП «МИНСКПРОЕКТ»

О корректировке ПСД

СУ-16 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «б-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии. 4 очередь строительства» направляет в Ваш адрес перечень вопросов требующих внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

1. В проекте 23.008.4-5б-КЖ л. 101, 110 откорректировать длину арматуры в спецификации материалов поз. Ст10-200 Ф10 S500 на L=2000 в место L=1200, КЖ л.206 поз. Z20-19 Ф20 S500 на L=1900 вместо L=1670 с пересчетом массы изделий;
2. В проекте 23.008.4-5б-КЖ л.197 в ведомости расхода стали и в локальной смете № 1414 п. 211 не учена арматура Ф10 S500 в кол-ве 70,29кг;
3. Согласно проекта 23.008.4-5б-КЖ л.147 (Узлы 1*,2*,3*4*) предусмотрены плиты пенополистирольные ППТ-35, толщ. 360мм, объем составляет 27,44м3, в локальной смете №1414 п.41-43 не учтено 10,8м3;
4. В проекте 23.008.4-5б-КЖ1 л. 9 запроектирована закладная деталь МН4 с массой изделия 2,93кг за ед., согласно 23.008.4-5б-КЖ.И-МН4 данная деталь имеет вес 7,61кг за ед.

На основании изложенного внести соответствующие корректировки (изменения) в проектно-сметную документацию.

Откорректированную ПСД передать в наш адрес в установленном порядке.

Начальник управления СУ-16
ОАО «Стройтрест №1»

В.А. Водчок