



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс (017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 08.05.2026 № 1099
ад _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

ОАО «Институт Белгоспроект»

О замечаниях по ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по строительству объекта: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

При изучении проектно-сметной документации были выявлены следующие замечания:

1. Здание ЦИП. В проектно-сметной документации отсутствует работа по защите угловым профилем поверхностей стен подвала (внутренняя теплоизоляция) в количестве 380 мп (СП 1.03.03-2022).

2. В ЛС 5.136 п.18 Е8-3-2"Устройство щебеночного основания" указан объем 1,174 м3, однако, в разделе проекта 6.24-05-КР лист 4 указано основание размером 5,2x8,54м и толщиной 0,2м, что составляет 9,194 м3.

3. Здание ЦИП. В разделе проекта 6.24-02-АР2 лист 25, 29 запроектированы двери решетчатые весом 1,68795т, а в ЛС 2.129 п. 132-146 учтены весом 0,77668т. Необходимо откорректировать сметную документацию.

4. Административное здание. В ЛС № 1.1006 п. 33 пропущена минераловатная плита для заполнения внутриперегородочного пространства.

СУ-94 просит внести соответствующие изменения в ПСД.

Объект: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей».

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

А.А. Лащ