

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Мінск

E-mail: su101@oaomapid.by

Тэлефон +375 17 282-48-58

Р/рагунак BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBVY2X, УНП 100308601

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

вул. Калектарная, 11, г. Мінск



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»

Строительное управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПІД»)

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Минск

E-mail: su101@oaomapid.by

Телефон +375 17 282-48-58

Р/счет BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBVY2X, УНП 100308601

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

ул. Коллекторная, 11, г. Минск

11.05.2026 № 51-6/УЧЧ

на № _____ ад _____

О замечаниях к ПД

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки» разделом проектной документации 16.019.2.00-ТС.СО лист 2 предусмотрено устройство врезок в существующую тепловую сеть Ду800 в количестве 4 штук. Однако в локальной смете №8008 п.84 учтены работы по устройству врезок Ду530, что не соответствует проектному решению.

На основании вышеизложенного, просим применить расценку Ц12-755-15 и в срочном порядке внести соответствующие изменения в сметную документацию.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер

В.С. Тарасов