



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
штковы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 14.05.2026 № 669
на № ад



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лашу А.А.

КОПИЯ:

И.О. первого заместителя
генерального директора-
главного инженера, заместителю
генерального директора по
техническим вопросам
ОАО «Стройтрест №1»
Желтухину А.Ю.

КОПИЯ:

Главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Объект: «Реконструкция гинекологического,
хирургического и психоневрологического
корпусов учреждения здравоохранения
«б-я городская клиническая больница»
по ул. Уральской.,5 в г. Минске»

О направлении замечаний

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что вентилятор системы вытяжной вентиляции ВЗ предусмотренный проектом (раздел 23.0008.2.5а- ОВ) не способен работать на проектных параметрах. Для корректной работы системы необходима замена вентилятора на вентилятор большей производительности.

Главный инженер УВСР
ОАО «Стройтрест №1»

М.И.Старинский