

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЁЊІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

14.05.2026 № 3-2149
На № 18-26/05.05.2026
3699

КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»

О рассмотрении обращения

Производство «Минскводопровод» УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», рассмотрев обращение от 05.05.2026 № 18-26/3699 о выдаче справки о выполнении технических условий на проектирование хозяйственного водоснабжения по объекту: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Реконструкция ул. Чижевских от Игуменского тракта до проезда Чижевских. Корректировка. I очередь - подготовительный этап.», информирует.

Справка о выполнении технических условий оформляется при условии реализации проектного решения по строительству, демонтажу сетей водопровода в полном объеме, предъявления возведенных сетей к технической приемке (район по эксплуатации водопроводных сетей № 2 тел. 389-42-20, пер. Болотникова, 7) и предоставления проектно-технической документации по объекту, в том числе пояснительной записки, приказа о выделении пусковых комплексов с информацией об их составах.

После предоставления проектной документации, пояснительной записки, завершения технической приемки (выполнений условий ТУ №03-5 тв/ 536-91 от 27.04.2015), Вы вправе обратитесь за выдачей справки повторно.

Начальник производства
«Минскводопровод»

Ю.В. Дёмин

Гончаров Д.Н. 389-42-20