

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

зав. С.Кавалеўскай, 44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
г. Мінск, пр. Машэрава, 80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

пер. С.Ковалевской, 44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
г. Минск, пр. Машерова, 80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

« 14 » 05 2026 г. № 03/1095
на № _____ ад _____

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Богуку М.В.

Директору
Дирекция строящегося Национального
исторического музея Республики Беларусь
Котову М.Н.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту «Возведение национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» направляет в Ваш адрес замечания по разделам 24.003.0.00-ГП.КЖ и 24.003.0.00-ГП.АР:

1. Для установки щелевых лотков (ЛЩМ-1,2,3,4) на бетонное основание просим вас добавить выравнивающий слой из раствора М100 толщиной Т=0,03м ГП.КЖ л 1-9;
2. Не указана толщина слоя песчано- гравийной смеси под устройство бетонной подготовки для щелевых лотков (ЛЩМ-1,2,3,4) ГП.КЖ л 1-9;
3. В локальной смете №1053 пп. 62,64 не правильно применена расценка по устройству щелевых лотков (ЛЩМ-1,2,3,4). Установка лотка вручную невозможна, так как вес лотка составляет 250 кг.

Первый заместитель начальника
главный инженер

Горев С.Г.

03. Гацура Е.В. +37529 752 34 88

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

