



вул.Б.Хмяльніцкага, 8, г. Мінск, 220013
т/факс (017) 390-15-52,
E-mail: info@belpromnaladka.by
<http://www.belpromnaladka.by>

ул.Б.Хмельницкого, 8, г. Минск, 220013
т/факс (017) 390-15-52,
E-mail: info@belpromnaladka.by

р/р ВУ09АКВВ30120119692505300000
ЦБП №514 ААТ «Беларусбанк»
БИК АКВВВУ2Х

р/с ВУ09АКВВ30120119692505300000
ЦБУ №514 ОАО «Беларусбанк»
БИК АКВВВУ2Х

УНП 100039819, ОКПО 014186585000

УНП 100039819, ОКПО 014186585000
13.05.2016 № 01-14/241
на № _____ от _____

ГУ «Дирекция строящегося
Национального исторического музея
Республики Беларусь»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

О внесении изменений
в сметную документацию

Объект: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в
районе ул. Орловской г. Минска»

ОАО «Трест Белпромналадка» провело анализ проектно-сметной
документации разделов 24.003.0.1 АСУ и 24.003.0.1 УСЗ систем
диспетчеризации (верхний уровень) инженерного оборудования и локально-
вычислительной сети (ЛВС) объекта.

Было выявлено, что объем работ учтенный в сметах № 348 (п.4) и № 448
(п.4) не учитывает весь необходимый комплекс ПНР по системе
диспетчеризации инженерного оборудования (338 единиц оборудования) и
серверного оборудования.

Направляем Вам ведомость объема работ (ВОР) по системам АСУ и ЛВС
для согласования и направления в проектный в проектный институт для
внесения изменений в сметную документацию.

Приложения:

- 1.ВОР по системе АСУ;
- 2.ВОР по ЛВС.

Управляющий общества

М.О. Шутов

+375 29 110 77 69