



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон/факс (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон/факс (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X

14.05.2026 № 1-9/1083
на № 18-26/3552 от 29.04.2026

Первому заместителю директора-
главному инженеру ЧКС «Мингорисполком»
Жминько И.И.

Копия: ОКК ОАО «Стройтрест №1»

Строительное управление №19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир».
Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» сообщает о
том, что по замечаниям согласно письма №18-26/3552 29.04.2026 составлен
дефектный акт. В установленные сроки будут устранены:

1. Не достаточная всхожесть травосмеси на участках газона со стороны
главного фасада здания.
2. Требуется восстановление штукатурного слоя подпорных стен с
последующей окраской.
3. Заменить поврежденный люк канализационного колодца.
4. Восстановить окраску металлических ограждений подпорной стены.

Главный инженер
ОАО «Стройтрест №1»

А.О. Байтингер