



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА



«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")

вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 379 70 93, факс: 319 24 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВУ2Х

29.04.2026 № 18-26/3552

На № _____ ад _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 379 70 93, факс: 319 24 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВІС АКВВВУ2Х

ОАО «Стройтрест № 1»

По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мин». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» УП «УКС Мингорисполкома» направляет обращение УЗ «41-я городская поликлиника», по вопросу устранения замечаний, выявленных в процессе эксплуатации в рамках гарантийных обязательств.

1. Не достаточная всхожесть травосмеси на участках газона со стороны главного фасада здания.
2. Требуется восстановление штукатурного слоя подпорных стен с последующей окраской.
3. Заменить поврежденный люк канализационного колодца.
4. Восстановить окраску металлических ограждений подпорной стены.

В срок до 11.05.2026 примите меры по устранению обоснованных замечаний. Об устранении информируйте УП «УКС Мингорисполкома» письменно.

Приложение: обращение на 1 л.

Первый заместитель директора –
главный инженер

И.И. Жминько

Батяновский
(29) 112-05-31
364-58-53

Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама



Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Установа аховы здароўя
«41-я гарадская паліклініка»

Учреждение здравоохранения
«41-я городская поликлиника»

вул. Лейтэнанта Кіжаватава, 5А 220065,
г. Мінск

ул. Лейтенанта Кижеватова, 5А 220065,
г. Минск

тэл./факс (017)

тел./факс (017)

Р/с ВУ45АКВВ36040000004380000000, УНП 193935496
ЦБП №510 ААТ «ААБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х

Р/с ВУ45АКВВ36040000004380000000, УНП 193935496
ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВУ2Х

№ _____
на № _____ от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Учреждение здравоохранения «41-я городская поликлиника» сообщает, что в ходе планового осмотра здания и территории выявлен ряд недостатков, влияющих на благоустройство, архитектурный облик и безопасность эксплуатации учреждения, в связи с чем просит обеспечить озеленение территории объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10» в соответствии с проектом (засевание газонов), т.к. на момент приемки объекта в эксплуатацию 04.12.2025 осуществить объективный контроль озеленения территории не представлялось возможным по сезонным причинам.

Также необходимо восстановить разрушающийся штукатурный слой на подпорной стенке и окраску ржавых элементов ограждения, установить отсутствующий люк канализационного колодца и устранить иные строительные дефекты.

Приложение: копия акта технического осмотра здания на 6 л.

Главный врач

И.Г.Гончарова