

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэл. факс(017)375-52-87,  
р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тел. Факс (017)375-52-87  
р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

15.05.2026 № 19/03-565  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» совместно с ООО «Евротехпром» сообщает, что по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" в комплекте поставки электрических передвижных талей К15, К16 (проект П-75/22-2-ТМ) отсутствует система гибкого токопровода (трос, гибкий кабель, подвесы, кабельные зажимы). Разделом проекта П-75/22-2-ЭОМ предусмотрено электроснабжение талей только до ящика с рубильником ЩС-КБ1, ЩС-КБ2.

Просим внести необходимые изменения в проектно-сметную документацию.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

