



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

11.05.2026 № 1-10/7-1140

на № _____ ад _____

Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

О выполнении работ по АСКУЭ

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: **«Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко»** в полученной проектной документации отсутствует штамп согласования с владельцем ТП-11, ТП-10, ТП-9 для допуска персонала в данную ТП, о чем сообщалось в письме №1-10/7/191 от 27.01.2026.

В связи с необходимостью допуска на данные ТП, для выполнения ПНР системы АСКУЭ, а также замены трансформаторов тока просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к заказчику для получения согласований с собственниками оборудования.

Заместитель начальника

А.И. Бык

Бенько К.А.
8-029-6240105



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

27.01.2026 № 1-10/7-191

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
почтовый адрес: ул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Мінск

Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

О выполнении ПНР АСКУЭ

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» при предварительном осмотре готовности системы АСКУЭ к ПНР были выявлены следующие замечания:

ТП-11

1. В существующем шкафу АСКУЭ (Проект: 22.010.1.00-КРЭ) установлены счетчики марки A1141-RAL-BW-4T, а в проекте указаны счетчики СС301-5.1/400.

2. Отсутствует штамп согласования с владельцем ТП-11, для допуска персонала в данную ТП.

Так же обращаем Ваше внимание, что на проектной документации ТП-9, ТП-10, ТП-11 отсутствует штамп согласования со службой РУП «Минскэнерго» Филиала «Энергосбыт» в связи с тем, что данные счетчики являются коммерческими.

В связи с необходимостью выполнения ПНР системы АСКУЭ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к заказчику для внесения изменений в проектную документацию и получения согласований с соответствующими службами.

Начальник _____

П.М. Петрушин

Бенько К.А.
8-029-6240105