

отм. -2.900;

7. В раздел 17.054.0.01 – ХС необходимо внести узел крепления компрессорно-конденсаторного агрегата массой 35 кг к *утепленному фасаду* здания;

8. В раздел 17.054.0.01 – ОВ необходимо внести узел крепления диффузоров $\varnothing 250$ мм в отверстия (см. раздел 17.054.0.01 – АР2.1) размером 250x250 мм (пом. 1, 2, 3, 23, 24, 25 – 1-ый этаж, пом. 1, 2, 3, 7, 9, 16, 23, 24, 25, 37 – 2-ой этаж).

Просим Вас откорректировать сметную документацию в части соответствия объемов работ и материальных ресурсов принятым проектным решениям и передать в наш адрес в установленном порядке.

Директор



К.Н. Черменская

Колосовский Д.Я.
37529 7640552

