


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

19.05.2026 № 1063/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

Копия: УП «Минскпроект»

О передаче исполнительной документации

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» №18-3-3/548 от 19.05.2026г. по объекту «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание».

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и направить в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо филиала СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» №18-3-3/548 от 19.05.2026г. (4л.).

С уважением,
директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

В. А. Борейко

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

19.05.2026 № 18-3-3/548
на _____ от _____

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35»

О передаче исполнительной документации

Направляем в Ваш адрес акт комиссионного обследования (дефектный акт) с исполнительной съемкой по объекту: «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание» для предоставления заказчику с внесением соответствующих изменений в ПСД.

Приложение:

1. Акт комиссионного обследования (дефектный акт) на 1 листе в 2 экз.
2. Исполнительная съемка демонтированной трубы на 1 листе в 1 экз.

Начальник управления

С.А.Ростовцев

3Тарловский +375 44 599-41-05



00030

Утверждаю:

Первый заместитель директора-

главный инженер

УП «УКС Мингорисполкома»

И.И.Жминько



АКТ

комиссионного обследования (дефектный акт)

г. Минск

от «___» _____ 20__ г

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Вед. инженер ОТН по ИО УП «УКС Мингорисполкома» - Шабан Д.А.

Заказчика: Вед. инженер по строительству особоважных объектов УП «УКС Мингорисполкома» - Цыганович Д.Л.

Генподрядчика: Прораб филиала «Строительное управление №199 ОАО «Стройтрест №35» - Рудик А.С.

Субподрядчика: Нач. участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» - Плешко А.Г.

определила, что на объекте: 25.017.0.00 «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание».

при устройстве буронабивных свай было выявлено, что они частично попадают на существующую недействующую дождевую канализацию из ж/б трубы диаметром 600 мм в количестве 82 м.п. В результате чего необходимо произвести ее демонтаж и обратную засыпку траншеи песчаным грунтом в пятне застройки. Исполнительная съемка существующей трубы прилагается.

Представители:

Заказчика

/Д.А.Шабан/

Заказчика

/Д.Л. Цыганович/

Генподрядчика

/А.С.Рудик/

Субподрядчика

/А.Г. Плешко/

Утверждаю:

Первый заместитель директора-

главный инженер

УП «УКС Мингорисполкома»

И.И.Жминько



АКТ

комиссионного обследования (дефектный акт)

г. Минск

от « _____ » _____ 20 _____ г

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Вед. инженер ОТН по ИО УП «УКС Мингорисполкома» -

Шабан Д.А.

Заказчика: Вед. инженер по строительству особоважных объектов УП «УКС Мингорисполкома» - Цыганович Д.Л.

Генподрядчика: Прораб филиала «Строительное управление №199 ОАО «Стройтрест №35» - Рудик А.С.

Субподрядчика: Нач. участка СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» - Плешко А.Г.

определила, что на объекте: 25.017.0.00 «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 в г. Минске под административно-хозяйственное здание».

при устройстве буронабивных свай было выявлено, что они частично попадают на существующую недействующую дождевую канализацию из ж/б трубы диаметром 600 мм в количестве 82 м.п. В результате чего необходимо произвести ее демонтаж и обратную засыпку траншеи песчаным грунтом в пятне застройки. Исполнительная съемка существующей трубы прилагается.

Представители:

Заказчика

/Д.А.Шабан/

Заказчика

/Д.Л. Цыганович/

Генподрядчика



/А.С.Рудик/

Субподрядчика


/А.Г. Плешко/

Утверждаю:
 Главный инженер СС-73

Рашидов С.М.



Условные обозначения:



- длина демонтированной
 трубы $\phi 600$ жб 82 м.п.

Примечания:

Система координат г. Минска
 Система высот Балтийская

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Прораб	Цылько		
Геодезист	Карлюк		

25.0170.1			
Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Маяковского, 79 б г. Минске под административно-хозяйственное здание			
Схема объема демонтированной трубы $\phi 600$ жб в осях 14 - 19 (А - Р); в осях 6/1 - 12/1 (Р/1 - Ж/1)		Стр. 1	Лист 1
Исполнительная схема		СЧ-73 ОАО "Трест №15"	