

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск

e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by

тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45

р.р. BY20BPSB30121040880169330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665

Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by

тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45

р.с. BY20BPSB30121040880169330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665



22.05.2026

№ 23-07/600

на _____ от _____

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора за
строительством

Ответ на предписание

В ответ на предписание №08-21/252 от 28.04.2026 Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по объекту: «Жилой комплекс в районе дер. Колодищи Минского района». 1-ая очередь строительства. Улично-дорожная сеть. Подъездная дорога. СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает следующее:

- по п. 1 устранено, копии действующих договоров: строительного подряда и на осуществление авторского надзора (с приложениями) хранятся на объекте;
- по п. 2 места производства работ ограждены;
- по п. 3 строительный городок оборудован первичными средствами пожаротушения (установлен пожарный щит);
- по п. 4 устранено;
- по п. 5 акт приема передачи знаков планово-высотной разбивочной основы доставлен на объект;

По п. 6 устранено, строительные материалы складированы в два яруса с прокладками между ярусами;

- по п. 7 устранено, штабеля приведены к высоте не более 1.5 м, упоры установлены.

- по п. 8 дизель-генератор огражден оборудован информационными табличками;

- по п. 9 биотуалет и контейнер для сбора мусора установлен;

Начальник СУ-173

ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Д.П. Елизаров

Стахович И.А.
8-025-782-58-40

