

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

29.05.2026 № 14-03/894
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: Главному инженеру
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Зайцеву С.И.

О корректировке проектно-
сметной документации

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас о том, что по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь строительства» при строительстве хозяйственной канализации на участке К50 - К51 в районе колодца К50 выявлено подключение от дома, находящегося по адресу ул. Луговая 2б, к существующей хозяйственной канализации, а проектно-сметной документацией не предусмотрено его переключение на вновь построенную сеть.

Просим Вас внести соответствующие корректировки в проектно-сметную документацию.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09

