

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,
пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

03.06.2026 № 2457
на № _____ от _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»
пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Центр развития малого бизнеса №745
ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» сообщает Вам, что согласно проекта крепление котлованов РК1, РК2, РК3 выполняется с применением двутавров, погружаемых в предварительно пробуренные лидерные скважины. В соответствии с СП 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов» п.7.2.2.6 «При забивке и вибропогружении свай на расстоянии менее 20 м от существующих зданий и сооружений проводят оценку допустимых динамических воздействий на данные здания и сооружения, как приведено в приложении С». В связи с этим требуется произвести обследование существующих зданий и сооружений, находящихся менее 20 м от зоны производства работ.

Заместитель главного инженера

М.М. Маковецкий

Заместитель начальника участка №1
УМ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Медведь П.А. +375 29 572-61-61

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

