

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»  
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск  
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 [um208pto@stroytrest4.by](mailto:um208pto@stroytrest4.by)  
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВРСВ30121021300129330000

Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745

ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,

пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009

03.06.2026 № 2456

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал «Управление механизации № 208»

Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск  
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 [um208pto@stroytrest4.by](mailto:um208pto@stroytrest4.by)  
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВРСВ30121021300129330000

Центр развития малого бизнеса №745

ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 3

ВІС ВРСВВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Начальнику филиала «СУ-7»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» просит согласовать при креплении котлованов РК1, РК2, РК3 применение балки 40Б1, а в местах устройства упоров для установки бурошнекового горизонтального бурения – балку 45Б1 вместо балки 20Б1, предусмотренной проектом.

Заместитель главного инженера

М.М. Маковецкий

Заместитель начальника участка №1  
УМ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
Медведь П.А. +375 29 572-61-61

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям СТБ  
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

