

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэл. факс(017)375-52-87,
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
тел. Факс (017)375-52-87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

03.06.2026 № 18/03-672
на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О дополнительных работах

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что для выполнения врезки построенного участка газопровода Ø426мм (L=3,212 км) по объекту 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства" по требованию УП «Мингаз» необходимо выполнить продувку данного участка (т.е. удаление из него воздуха и наполнение газам), что не предусмотрено в ПСД.

На основании изложенного просим срочно внести изменения в сметную документацию и выдать в установленном порядке со штампом «К производству работ» для корректировки контрактной цены.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

03.06.2026 № 18/03-673

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что в ходе изучения ПСД по объекту 21.70.29.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4-ул. Проектируемой №2-ЛР2 в г. Минске" выявлены несоответствия, а именно не верно учтено количество фланцев переходных DN150/80 PN10 поз.28 в спецификации (лист 21 НВК), т.к. согласно схемы хоз-питьевого водопровода (лист 22 НВК) их количество д.б. 2 шт в колодце №2 и №12.

Просим внести изменения в ПСД и выдать в установленном порядке к производству работ.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

