



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



04.06.2026 № 1363
на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» по объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии". 2 очередь строительства» доводит до Вашего сведения следующие замечания по проектно-сметной документации: в проекте 23.008.2.2-КЖ л.3 (отмостка КТПБ) указана смесь асфальтобетонная ПДГ-III/40, однако условное обозначение данной смеси не соответствует СТБ1033-2016 (п.4.1, таблица А1 – наибольший размер зерен для песчаной асфальтобетонной смеси – до 5мм; п.4.6 максимальная величина крупного заполнителя для песчаной смеси не указывается, не указан показатель сдвигоустойчивости). Также обращаем Ваше внимание, что наше обращение по письму №1028 от 27.04.2026г. осталось без ответа. В связи с этим, просим согласовать применение смеси ПДГ-III/2,0 взамен ПДГ-III/40 по данному объекту.

Главный инженер СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В.Повод