

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВРСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВРСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВРСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВРСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

04.06.26 № 16/01-149

На _____ от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому заместителю -
главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О корректировке ПСД

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» по объекту «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица». Ул. Проектируемая № 12 от ул. Проектируемой № 1 до ул. Чижевских» информирует Вас о выявленном несоответствии ПСД к фактической ситуации на стройплощадке в части переустройства воздушной линии 0,4кВ. В связи с этим просим откорректировать ПСД.

Приложение: Письмо от 03.06.2026 № 05-05/1491 – 1 экз.

Заместитель начальника УМ-70

Г.Ф. Ган

01 Ракин И.Б. 044 771 17 92



РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

СУМЕСНАЕ ТАВАРЫСТВА З
АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“БМУ САЮЗТЭЛЕФОНБУД”

220090, г. Мінск, вул. Усходняя, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/с ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
ЦБП №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089 г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х
тэл.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
<http://www.smu-sts.by>



РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СМУ СОЮЗТЕЛЕФОНСТРОЙ”

220090, г. Минск, ул. Восточная, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/с ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
в ЦБУ №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18,
код АКВВВУ2Х
тэл.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
<http://www.smu-sts.by>

03.06.2026 № 05-05/1491

На _____ от _____

Начальнику
УМ-70 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»
Бобрику Р.Б.

В рамках выполнения обязательств по договору строительного субподряда №06/23-26 от 30.04.2026г. на объекте: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских» информируем Вас о следующем:

Выявлено несоответствие графической части фактическим условиям строительства, на листе 2.1 19.86-ЭС.2 (План трасс КЛ-0,4 и 10кВ, КВЛ-0,4кВ) в зоне прокладки проектируемых кабельных линий отображены переустраиваемые силовые сети 0,4 кВ, однако полностью отсутствует информация о существующей линии наружного уличного освещения, которая фактически расположена в данном коридоре строительства.

На основании вышеизложенного, просим Вас согласовать с проектной организацией (УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ») и эксплуатирующей организацией (УП «Мингорсвет») техническое решение по реализации воздушного переподключения линии наружного освещения.

Генеральный директор

К.В. Червонцев