



Минский  
Городской  
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»  
(ООО «МГТ»)  
Республика Беларусь, 220070  
г. Минск, ул. Солтыса, 187  
тел. (017) 322-03-02  
факс (017) 399-17-95  
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»  
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.  
УНП191645670 ОКПО 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»  
(LLC «МСТ»)  
Republic of Belarus, 220070  
Minsk, Soltysa str., 187  
phone (017) 322-03-02  
fax (017) 399-17-95  
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»  
Surganova str. 43-47, 220013, Minsk  
191645670 NSBO 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

05.06.2026 № 383  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «Минскпроект»  
Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
ООО «МотоВелоЗавод»

## ПОВТОРНО!

О выдаче проектного решения

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г. Минске» повторно сообщает.

Проектное решение по прокладке газопровода на кровле корпуса № 3 по генплану не обеспечивает безопасной эксплуатации газопровода. Опоры газопровода размещены на песчаных подушках, не имеют жесткого крепления. В результате произошло их смещение, которое привело к деформации газопровода, что не обеспечивает безопасности при его эксплуатации, может привести к аварийной ситуации, остановке работы ООО «МотоВелоЗавод», ООО «Арлекс».

Письмом от 16.04.2026 № 234 ООО «МГТ» сообщало УП «Минскпроект» об указанной проблеме. До настоящего момента меры не приняты, ответ не получен.

Повторно просим выдать проектное решение по устранению данного недостатка за счет УП «Минскпроект».

Управляющий  
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный