

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

04.06.2026 г. №19/01 –675
на № _____ от _____

Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О содействии

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что на объекте: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2-ая очередь строительства» при приемке построенной теплотрассы инспектором ГУ «Госэнергогазнадзор» были выявлены засыпанные и поломанные люки на тепловых камерах УТ-18 р.з., УТ-36, УТ-40, УТ-38, УТ-39, УТ-35, УТ-33, УТ-34.

Ранее неоднократно в адрес застройщика экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег» компании «Риверсайд Девелопмент Лимитед» направлялись письма с просьбой устранения данных замечаний.

Просим Вас оказать содействия для решения данной проблемы, так как срываются сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Главный инженер СУ-128

Н.М. Шалаев

ИСП. Волчков К.Г.

