



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19

вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск

тэлефон/факс (017) 353 12 42

сайт: [www.trestl.by](http://www.trestl.by), e-mail: [post.su19@trestl.by](mailto:post.su19@trestl.by)

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

у Рэгіянальнай дырэцыі № 700

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X



08.06.2026 № 1-9/1283

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19

ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск

телефон/факс (017) 353 12 42

сайт: [www.trestl.by](http://www.trestl.by), e-mail: [post.su19@trestl.by](mailto:post.su19@trestl.by)

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

в Региональной дирекции № 700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X

Первому заместителю директора-главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Директору  
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»»  
Быковскому О.М.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что по объекту: *«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном на 230 мест в квартале №26* при детальном изучении проектно-сметной документации было выявлено, что: согласно чертежам, раздела 24.025-7-АР л. 3 (ведомость отделки помещений) в помещениях с отделкой потолков проектом не предусмотрена перетирка в количестве 5051,89 м<sup>2</sup>, либо заделка рустов в количестве 2493,2 м.п., т.к. согласно СН1.03.01-019 п 6.4.8 проектом должно быть указано дополнительная затирка, заделка или разделка швов в стыках плит. Просим добавить в ПСД либо перетирку в количестве 5051,89 м<sup>2</sup> либо заделку рустов в количестве 2493,2 м.п.;

В связи с вышеизложенным СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» просит Вас откорректировать проектно-сметную документацию.

Начальник  
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

А.В. Шостак