



№ 1417-26 10.06.2026г.

На №18-13/4936г от 13.05.2026г.

УП «УКС Мингорисполкома»

Республики Беларусь, 220030,

г.Минск, ул.Советская, 17

mail@uks.by, 3285839@mail.ru

Телефон: 8 (017) 200-70-93

Факс: 8 (017) 328-58-30

О предоставлении информации

ООО "НикаПроект" по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 8 очередь строительства и по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 9 очередь строительства сообщает следующее.

1. Жилой дом №6 по генплану:

1.1 Песчаная подушка под устройство монолитной плиты фундаментов была исключена, во время прохождения экспертизы. Объемы возвращены, разработана локальная смета №1115.

1.2 Откорректирована локальная смета №1060 в части учета демонтажа плит железобетонных для подкрановых путей, разработана локальная смета №1114.

2. Жилой дом №5 по генплану:

2.1 Откорректирована локальная смета №108 в части применения буровой установки; разработана локальная смета №112.

2.2 Учет песка карьерного в сметной документации не обоснован проектным решением (см. 81-ПР/22-5-КЖ1 (изм. 1) – л. 12, прим п. 6). В проекте предусмотрена подсыпка песчаным грунтом, в соответствии с действующими методическими указаниями для песчаного грунта в сметной документации предусматривается только транспортировка данного грунта по справке заказчика.

2.3 Откорректирована локальная смета №106 в части учета демонтажа плит железобетонных для подкрановых путей, разработана локальная смета №113.

Главный инженер проекта

М.И.Працуто