

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО – 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО – 01279665

10.06.26 № 16/03-1217

На _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

О корректировке ПСД

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» направляет письмо ООО «СМУ Союзтелефонстрой» по объекту: 19.86 «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских. 2-я очередь строительства».

Приложение:

- письмо ООО «СМУ Союзтелефонстрой» №05-05/1491 от 03.06.2026г.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Балинова О.И. (017)375-83-45



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СУМЕСНАЕ ТАВАРЫСТВА З
АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“БМУ САЮЗТЭЛЕФОНБУД”

220090, г. Мінск, вул. Усходняя, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/р ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
ЦБП №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089 г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х
тел.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
http://www.smu-sts.by



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СМУ СОЮЗТЕЛЕФОНСТРОЙ”

220090, г. Мінск, ул. Восточная, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/с ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
в ЦБУ №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089, г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х
тел.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
http://www.smu-sts.by

03.06.2026 № 05-05/1491

На _____ от _____

Начальнику
УМ-70 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»
Бобрику Р.Б.

В рамках выполнения обязательств по договору строительного субподряда №06/23-26 от 30.04.2026г. на объекте: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских» информируем Вас о следующем:

Выявлено несоответствие графической части фактическим условиям строительства, на листе 2.1 19.86-ЭС.2 (План трасс КЛ-0,4 и 10кВ, КВЛ-0,4кВ) в зоне прокладки проектируемых кабельных линий отображены переустраиваемые силовые сети 0,4 кВ, однако полностью отсутствует информация о существующей линии наружного уличного освещения, которая фактически расположена в данном коридоре строительства.

На основании вышеизложенного, просим Вас согласовать с проектной организацией (УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ») и эксплуатирующей организацией (УП «Мингорсвет») техническое решение по реализации воздушного переподключения линии наружного освещения.

Генеральный директор

К.В. Червонцев