

Камітэт па ахове здароўя  
Мінгарвыканкама



Установа аховы здароўя  
«41-я гарадская паліклініка»

вул. Лейтэнанта Кіжаватава, 5А 220065,  
г. Мінск

тэл./факс (017)

Р/с ВУ45АКВВ36040000004380000000, УНП 193935496  
ЦБП №510 ААТ «ААБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х

Комитет по здравоохранению  
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения  
«41-я городская поликлиника»

ул. Лейтенанта Кижеватова, 5А 220065,  
г. Минск

тел./факс (017)

Р/с ВУ45АКВВ36040000004380000000, УНП 193935496  
ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВУ2Х

11.06.2026 № 01-5/132  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Учреждение здравоохранения «41-я городская поликлиника» (далее – учреждение) сообщает, что в ходе строительства объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10» была закуплена и в дальнейшем передана по акту передачи смонтированного оборудования (п.8 акта №3) станция водоочистки в комплекте:

- фильтр магистральный сменный сетчатый с картриджем из нержавеющей стали со степенью фильтра, 89мкм:
- система умягчения кабинетного типа Аквафор А-1000: Q:1.5м<sup>3</sup>/ч объем фильтрующего материала 28л; материал корпуса - пластик P<sub>min</sub>./max= 1.5/6Бар; T max:38°C
- фильтр типа BigBlue 20": типоразмер 20дюймов; толщина отсева 5мкм (картридж из вспененного полипропилена) с настенным креплением.

В ходе проведения технического обслуживания станции установлено, что не был смонтирован (и нет в наличии) фильтр типа BigBlue 20" с картриджем.

На основании изложенного прошу направить ответственных представителей в учреждение 22.06.2026 года к 10.00 часам для проведения обследования и составления дефектного акта в целях устранения выявленного дефекта в рамках гарантийного обслуживания.

Главный врач

И.Г.Гончарова